

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 9122038134003790x4001P

单位名称: 公主岭市隆盛热电有限公司

报告时段: 2022 年第 02 季

法定代表人(实际负责人): 刘立新

技术负责人: 于遵秋

固定电话: 0434-6096502

移动电话: 17074303888

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2022 年 07 月 14 日



承诺书

公主岭市生态环境局：

公主岭市隆盛热电有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日期：



企业基本信息

(一) 基本生产信息

基本生产信息

生产情况						
机组名称	规模(万千瓦)	设计运行时间(小时)	发电量(万千瓦时)	供热量(万吉焦)	实际运行时间(小时)	平均负荷率%
1#机组	3	0	0	0	0	/
2#机组	3	154	221.2164	2.774	154	97.96
全厂总计	6.00	/	221.22	2.77	/	48.98

生产情况								
机组名称	机组类型	燃料消耗量		发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗)		产灰量		产渣量
1#机组	燃煤机组	0	万吨	0	g 标煤/kWh	0	吨	0 吨
2#机组	燃煤机组	0.32726	万吨	178.73	g 标煤/kWh	529	吨	285 吨

污染治理设施计划投资情况(执行报告周期如涉及)					
机组名称	治理类型	开工时间	(拟)建成投产时间	计划总投资(万元)	报告周期内完成投资(万元)

(二) 燃料分析表

燃料分析表

生产单元	燃料名称	使用量(万 t/a、万 m³/a)	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg、MJ/m³)
公用工程		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2#机组	褐煤	0.32726	24.88	0.47	46.96	13.495
1#机组		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全厂合计						

	褐煤	0.32726	24.8800000	0.4700000	46.9600000	13.49500000
--	----	---------	------------	-----------	------------	-------------

实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				4月份	5月份	6月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001		氮氧化物	0			0	
			林格曼黑度	0			/	
			汞及其化合物	0			0	
			烟尘	0			0	
			二氧化硫	0			0	
	DA002		氮氧化物	0.5463			0.5463	
			汞及其化合物	/			0	
			二氧化硫	0.1177			0.1177	
			烟尘	0.0494			0.0494	
			林格曼黑度	/			/	
其他合计		粉尘	/			0		
		非甲烷碳氢化合物（非甲烷总烃）	/			0		
		烟尘	/			0		
全厂合计		SO2	0.1177			0.1177		
		颗粒物	/			0	全厂颗粒物合计为0.0494	
		NOx	0.5463			0.5463		

	VOCs				0	
--	------	--	--	--	---	--

表 3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					4 月份	5 月份	6 月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW002		pH 值				/	
				总镉				0	
				总汞				0	
				总铅				0	
				总砷				0	
一般排放口	间接排放合计			悬浮物				0	
				化学需氧量				0	
				氨氮（NH3-N）				0	
				pH 值				/	
				五日生化需氧量				0	
全厂直接排放合计				总铅				0	
				pH 值				/	
				总砷				0	
				总汞				0	
				总镉				0	
全厂间接排放合计				悬浮物				0	
				化学需氧量				0	
				氨氮（NH3-N）				0	
				pH 值				/	
				五日生化需氧量				0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施 编号	排放口 编号	超标污染 物种类	实际排放浓度（折 标，mg/m3）	超标原因 说明
------	------------	-----------	-------------	----------------------	------------

表 4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编 号	超标污染物种 类	实际排放浓度（折标， mg/L）	超标原因说 明
------	-----------	-------------	---------------------	------------

(三) 污染治理设施异常运转信息

表 5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设 施	故障原 因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措 施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

(四) 结论

公主岭市隆盛热电有限公司 废气污染源包括二氧化硫，烟尘，氮氧化物，格林曼黑度，汞及其化合物。对应的排放口编码为 DA001, DA002。 污染物的排放量分别为 DA001 二氧化硫 0t, 烟尘 0t, 氮氧化物 0t； DA002 二氧化硫 0.1177t，烟尘 0.0494t，氮氧化物 0.5463t。 全场总排放量为二氧化硫 0.1177t，烟尘 0.0494t，氮氧化物 0.5463t。 满足许可排放量的要求，可实现废气污染物超净排放。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 6-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/ 利用/处置 设施编号	减少工业固体废物产 生、促进综合利用的具 体措施	是否超能力 贮存/利用/ 处置	是否超种类 贮存/利用/ 处置	是否超期贮 存	是否存在不 符合排污许 可证规定污 染防控技术 要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体 情况和原因
------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	---	----------------------------------